CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
AMA-0075/21

Data de Revisão: **13/06/2025** Concessão Inicial: **10/06/2021** Válido até: **09/06/2026**

Produto: Equipamentos para Consumo de Água.

Empresa Certificada/Fornecedor:
STOC Metais Sanitários Ltda - EPP
Rua Particular Timão, 35 – Terceira Divisão
08383-015 São Paulo – SP
CNPJ/MF: 66.108.580/0001-43

Nome Fantasia: n/a

Documento legal / Regulamento
Portaria Inmetro nº 102 de 22/03/2022.

Certificação conforme: Modelo 5
Auditoria realizada em 14/04/2025

Laboratório(s) de ensaios
Falcão Bauer – CRL0003

Fabricante/montador:
STOC Metais Sanitários Ltda - EPP
Rua Particular Timão, 35 – Terceira Divisão
08383-015 São Paulo – SP

Nome Fantasia: n/a

Documentos Normativos:
Portaria Inmetro nº 102 de 22/03/2022.

Memorial Descritivo:
MD de 10/04/2025

Relatório(s) de ensaios (Nº e data)
BDC/ID.409856/1/25 de 12/06/2025

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5

Produtos Avaliados e Aprovados:

Equipamento para Consumo de Água com Melhoria da Qualidade da Água			
Família: 2D			
Marca	**Modelo / Designação Comercial**	**Descrição**	**Códigos de Barras**
STOC	Torneira Filtro / 1135	Equip.c/dispositivo de melhoria não elétrico – por pressão – POU Eficiências: Retenção de Partículas: ***Classe D*** *(≥15 a <30)µm* ***c****/redução de cloro livre* ***s****/eficiência bacteriológica*	7894627048896
STOC	Torneira Filtro / 1162	Equip.c/dispositivo de melhoria não elétrico – por pressão – POU Eficiências: Retenção de Partículas: ***Classe D*** *(≥15 a <30)µm* ***c****/redução de cloro livre* ***s****/eficiência bacteriológica*	7894627010183 / 7894627010190 / 7894627010381 / 7894627022209 / 7894627024159 / 7894627027501 / 7894627027518 / 7894627027525 / 7894627027532 / 7894627027549 / 7894627029185 / 7894627030419 / 7894627030631 / 7894627031287 / 7894627033984 / 7894627038378 / 7894627038934 / 7894627039214 / 7894627039603 / 7894627040333 / 7894627040593 / 7894627045413
STOC	Torneira Filtro / 1179	Equip.c/dispositivo de melhoria não elétrico – por pressão – POU Eficiências: Retenção de Partículas: ***Classe D*** *(≥15 a <30)µm* ***c****/redução de cloro livre* ***s****/eficiência bacteriológica*	7894627024395 / 7894627024401 / 7894627024418 / 7894627024517 / 7894627024562 / 7894627024852 / 7894627025538 / 7894627027648 / 7894627030648 / 7894627032574 / 7894627042856 / 7894627044362 / 7894627044379 / 7894627044393 / 7894627044409 / 7894627046496 / 7894627047134 / 7894627052091 / 7894627052107 / 7894627052114 / 7894627052121 / 7894627052176 / 7894627061505 / 7894627061543 / 7894627061550

Data de revisão	**Justificativa da revisão**
13/06/2025	Alteração de Memorial Descritivo.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
AMA-0075/21

Data de Revisão: **13/06/2025** Concessão Inicial: **10/06/2021** Válido até: **09/06/2026**

STOC	Torneira Filtro / 6162	Equip.c/dispositivo de melhoria não elétrico – por pressão – POU Eficiências: Retenção de Partículas: ***Classe D*** *(≥15 a <30)µm* ***c****/redução de cloro livre* ***s****/eficiência bacteriológica*	7894627050813
STOC	Torneira Filtro / 6175	Equip.c/dispositivo de melhoria não elétrico – por pressão – POU Eficiências: Retenção de Partículas: ***Classe D*** *(≥15 a <30)µm* ***c****/redução de cloro livre* ***s****/eficiência bacteriológica*	7894627028010 / 7894627034851 / 7894627035490 / 7894627035667 / 7894627035827 / 7894627038279 / 7894627041644 / 7894627041651 / 7894627041675 / 7894627044577 / 7894627044690 / 7894627045178 / 7894627048346 / 7894627051810 / 7894627051827 / 7894627051834 / 7894627051841 / 7894627051858 / 7894627051865 / 7894627051872 / 7894627051889 / 7894627051896 / 7894627051902 / 7894627051919 / 7894627051926 / 7894627051933 / 7894627051940 / 7894627051957 / 7894627051964 / 7894627051971 / 7894627051988 / 7894627051995 / 7894627052008 / 7894627052015 / 7894627052022 / 7894627052039 / 7894627052046 / 7894627052053 / 7894627052060 / 7894627052077 / 7894627052084 / 7894627052138 / 7894627052145 / 7894627052152 / 7894627052183 / 7894627052206 / 7894627052213 / 7894627052220 / 7894627061772 / 7894627061789 / 7894627061796 / 7894627061802 / 7894627061819 / 7894627061826 / 7894627061833 / 7894627061840 / 7894627061857 / 7894627061864 / 7894627061871 / 7894627061888 / 7894627061895 / 7894627061901 / 7894627061918 / 7894627061925 / 7894627061932 / 7894627061949 / 7894627061956 / 7894627061963 / 7894627061970 / 7894627062199 / 7894627062205 / 7894627062212
STOC	Torneira Filtro / 6179	Equip.c/dispositivo de melhoria não elétrico – por pressão – POU Eficiências: Retenção de Partículas: ***Classe D*** *(≥15 a <30)µm* ***c****/redução de cloro livre* ***s****/eficiência bacteriológica*	7894627030242 / 7894627030372 / 7894627030389 / 7894627030587 / 7894627030761 / 7894627030778 / 7894627030785 / 7894627031171 / 7894627032369 / 7894627039658 / 7894627040869 / 7894627040876 / 7894627040906 / 7894627040913 / 7894627040920 / 7894627044386 / 7894627044416 / 7894627044423 / 7894627044430 / 7894627044447 / 7894627044843 / 7894627047288 / 7894627049008 / 7894627049015 / 7894627049022 / 7894627049039 / 7894627049046 / 7894627049053 / 7894627051537 / 7894627051544 / 7894627051551 / 7894627051568 / 7894627051575 / 7894627051582 / 7894627051599 / 7894627051605 / 7894627051612 / 7894627051629 / 7894627051636 / 7894627051643 / 7894627051650 / 7894627051667 / 7894627051674 / 7894627051681 / 7894627051698 / 7894627051704 / 7894627051711 / 7894627051728 / 7894627051735 / 7894627051742 / 7894627051759 / 7894627051766 / 7894627051773 / 7894627051780 / 7894627051797 / 7894627051803 / 7894627052169 / 7894627061567 / 7894627061574 / 7894627061581 / 7894627061598 / 7894627061604 / 7894627061611 / 7894627061628 / 7894627061635 / 7894627061642 /

Data de revisão	Justificativa da revisão
13/06/2025	Alteração de Memorial Descritivo.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
AMA-0075/21

Data de Revisão: **13/06/2025** Concessão Inicial: **10/06/2021** Válido até: **09/06/2026**

			7894627061659 / 7894627061666 / 7894627061673 / 7894627061680 / 7894627061697 / 7894627061703 / 7894627061710 / 7894627061727 / 7894627061734 / 7894627061741 / 7894627061758 / 7894627061765
Equation	Torneira Filtro / 6179	Equip.c/dispositivo de melhoria não elétrico – por pressão – POU Eficiências: Retenção de Partículas: ***Classe D*** *(≥15 a <30)µm* ***c****/redução de cloro livre* ***s****/eficiência bacteriológica*	7894627054675 / 7894627054682 / 7894627054699 / 7894627054750 / 7894627062397
Equation	Torneira Filtro / 6175	Equip.c/dispositivo de melhoria não elétrico – por pressão – POU Eficiências: Retenção de Partículas: ***Classe D*** *(≥15 a <30)µm* ***c****/redução de cloro livre* ***s****/eficiência bacteriológica*	7894627054705 / 7894627054712 / 7894627054729 / 7894627054767 / 7894627054835 / 7894627054842 / 7894627054859 / 7894627062380
Equation	Torneira Filtro / 1179	Equip.c/dispositivo de melhoria não elétrico – por pressão – POU Eficiências: Retenção de Partículas: ***Classe D*** *(≥15 a <30)µm* ***c****/redução de cloro livre* ***s****/eficiência bacteriológica*	7894627054804 / 7894627054811 / 7894627054828
STOC	Torneira Filtro / 2075	Equip.c/dispositivo de melhoria não elétrico – por pressão – POU Eficiências: Retenção de Partículas: ***Classe D*** *(≥15 a <30)µm* ***c****/redução de cloro livre* ***s****/eficiência bacteriológica*	7894627062755
STOC	Torneira Filtro / 2079	Equip.c/dispositivo de melhoria não elétrico – por pressão – POU Eficiências: Retenção de Partículas: ***Classe D*** *(≥15 a <30)µm* ***c****/redução de cloro livre* ***s****/eficiência bacteriológica*	7894627062762
STOC	Torneira Filtro / 2175	Equip.c/dispositivo de melhoria não elétrico – por pressão – POU Eficiências: Retenção de Partículas: ***Classe D*** *(≥15 a <30)µm* ***c****/redução de cloro livre* ***s****/eficiência bacteriológica*	7894627062793 / 7894627062809 / 7894627062816 / 7894627062823 / 7894627062830 / 7894627062847 / 7894627062854 / 7894627062861 / 7894627062878 / 7894627062885 / 7894627062892 / 7894627062908

Data de revisão	Justificativa da revisão
13/06/2025	Alteração de Memorial Descritivo.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
AMA-0075/21

Data de Revisão: **13/06/2025** Concessão Inicial: **10/06/2021** Válido até: **09/06/2026**

STOC	Torneira Filtro / 2179	Equip.c/dispositivo de melhoria não elétrico – por pressão – POU Eficiências: Retenção de Partículas: ***Classe D*** *(≥15 a <30)µm* ***c****/redução de cloro livre* ***s****/eficiência bacteriológica*	7894627062915 / 7894627062922 / 7894627062939 / 7894627062946 / 7894627062953 / 7894627062960 / 7894627062977 / 7894627062984 / 7894627062991 / 7894627063004 / 7894627063011 / 7894627063028
STOC	6179-C/99 Torn. Filtro Par.P/Agua Fria Tb.Color	Equip.c/dispositivo de melhoria não elétrico – por pressão – POU Eficiências: Retenção de Partículas: ***Classe D*** *(≥15 a <30)µm* ***c****/redução de cloro livre* ***s****/eficiência bacteriológica*	7894627079111
STOC	6179-C/21 Torn. Coz. Parede Bm C/ Filtro 1/4 V	Equip.c/dispositivo de melhoria não elétrico – por pressão – POU Eficiências: Retenção de Partículas: ***Classe D*** *(≥15 a <30)µm* ***c****/redução de cloro livre* ***s****/eficiência bacteriológica*	7894627080629
STOC	6175-C/99 Torn. Filtro Mesa Tb. Color 1/4v	Equip.c/dispositivo de melhoria não elétrico – por pressão – POU Eficiências: Retenção de Partículas: ***Classe D*** *(≥15 a <30)µm* ***c****/redução de cloro livre* ***s****/eficiência bacteriológica*	7894627079128
STOC	6175 - C/21 Torn. Filtro Slim Abs 1/4v Mesa 5/8" Ar.	Equip.c/dispositivo de melhoria não elétrico – por pressão – POU Eficiências: Retenção de Partículas: ***Classe D*** *(≥15 a <30)µm* ***c****/redução de cloro livre* ***s****/eficiência bacteriológica*	7894627081893
STOC	6179 - C/21 Torn. Filtro Slim Abs 1/4v Par. Tb. Gourmet Cr	Equip.c/dispositivo de melhoria não elétrico – por pressão – POU Eficiências: Retenção de Partículas: ***Classe D*** *(≥15 a <30)µm* ***c****/redução de cloro livre* ***s****/eficiência bacteriológica*	7894627081909
STOC	6175 - C/21 Torn. Filtro Slim Abs 1/4v Mesa Tb. Gourmet Cr	Equip.c/dispositivo de melhoria não elétrico – por pressão – POU Eficiências: Retenção de Partículas:	7894627081916

Data de revisão	Justificativa da revisão
13/06/2025	Alteração de Memorial Descritivo.

ABRACE – Avaliações Brasil da Conformidade e Ensaios Ltda.
Av. Jabaquara, 2049 – 9º andar – CEP 04045-003 São Paulo – SP
Tel: (11) 5575-6987 CNPJ/MF nº 10.454.517/0001-04
abrace@abracesp.org.br www.abracesp.org.br

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
AMA-0075/21

Data de Revisão: **13/06/2025** Concessão Inicial: **10/06/2021** Válido até: **09/06/2026**

		Classe D *(≥15 a <30)µm* ***c****/redução de cloro livre* ***s****/eficiência bacteriológica*	
STOC	6179 - C/21 Torn. Filtro Slim Abs 1/4v Parede Tb. Cone	Equip.c/dispositivo de melhoria não elétrico – por pressão – POU Eficiências: Retenção de Partículas: ***Classe D*** *(≥15 a <30)µm* ***c****/redução de cloro livre* ***s****/eficiência bacteriológica*	7894627081923
STOC	6175 - C/21 Torn. Filtro Slim Abs 1/4v Mesa Tb. Cone	Equip.c/dispositivo de melhoria não elétrico – por pressão – POU Eficiências: Retenção de Partículas: ***Classe D*** *(≥15 a <30)µm* ***c****/redução de cloro livre* ***s****/eficiência bacteriológica*	7894627081930
STOC	6179 - C/21 Torn. Filtro Slim Abs 1/4v Parede Tb. Color Preto	Equip.c/dispositivo de melhoria não elétrico – por pressão – POU Eficiências: Retenção de Partículas: ***Classe D*** *(≥15 a <30)µm* ***c****/redução de cloro livre* ***s****/eficiência bacteriológica*	7894627081947
STOC	6175 - C/21 Torn. Filtro Slim Abs 1/4v Mesa Tb. Color Preto	Equip.c/dispositivo de melhoria não elétrico – por pressão – POU Eficiências: Retenção de Partículas: ***Classe D*** *(≥15 a <30)µm* ***c****/redução de cloro livre* ***s****/eficiência bacteriológica*	7894627081954

Este documento está vinculado ao contrato CE-AMA-1290/11 (exclusivo para o endereço da Empresa Certificada).

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABRACE previstas no RAC (anexo a Portaria Nº102). Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Mituru Yamamoto
Diretor de Certificação

Certificação de Produto
OCP 0041

Data de revisão	Justificativa da revisão
13/06/2025	Alteração de Memorial Descritivo.

ABRACE – Avaliações Brasil da Conformidade e Ensaios Ltda.
Av. Jabaquara, 2049 – 9º andar – CEP 04045-003 São Paulo – SP
Tel: (11) 5575-6987 CNPJ/MF nº 10.454.517/0001-04
abrace@abracesp.org.br www.abracesp.org.br